

**CE**

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**

Nr 1/EP/2014

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: W-086**

**2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego. wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:**

Osadnik gnilny z filtrem doczyszczającym EPURBLOC SL 2000 RECT

Identyfikacja: patrz oznaczenie na produkcie

**3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:**

Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 zgodne z załącznikiem ZA normy PN-EN 12566-1+A1 służące do oczyszczania ścieków bytowo - gospodarczych

**4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:**

Sotralentz Sp. z o.o.

ul. Unii Europejskiej 26

96-100 Skierniewice

**5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:**

Nie dotyczy

**6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:**

System 3

**7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:**

CERIB BP 30059 F-2823 Epernon cedex numer identyfikacyjny jednostki: 1164

przeprowadził(a/-o) badania i wydał(-a/-o) raporty: 08DQI309

**8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:**

Nie dotyczy

**SOTRALENTZ Sp. z o.o.**  
ul. Unii Europejskiej 26, 96-100 Skierniewice  
tel. 046 8348650, 8348660  
NIP 534-00-26-811  
Nr KRS 0000141993  
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia  
Wysokość kapitału zakładowego 5 413 700 zł

*Km*

## 9. Deklarowane właściwości użytkowe


Zasadnicze charakterystyki (zob. uwaga 1)	Właściwości użytkowe (zob. uwaga 2)			Zharmonizowana specyfikacja techniczna (zob. uwaga 3)
	Skuteczność potwierdzona badaniami dla EPURBLOC 2000 RECT p.5.5			
Skuteczność oczyszczania (przepustowość hydrauliczna)	Typ	Skuteczność oczyszczania		PN-EN 12566-1:2004+A1:2006
	EPURBLOC 2000 RECT	1,2 g kulek		
Pojemność nominalna (wydajność)	2m <sup>3</sup>			
Wytrzymałość konstrukcji (odporność na zgniatanie i maksymalne obciążenie odkształcające)	Typ	Warunki stosowania	Badanie w wykopie Wynik pozytywny Zmniejszenie objętości osadnika gnilnego o 214 litrów (7%)	
	EPURBLOC 2000 RECT	Z lub bez wody gruntowej, wysokość nasypu 50 cm p. D.6 normy		
Szczelność	Brak przecieków			
Trwałość	Wynik pozytywny			

## 10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

**Jerzy Kucharski**  
Dyrektor Operacyjny  
Skierniewice 5.03.2014




**SOTRALENTZ Sp. z o.o.**  
ul. Unii Europejskiej 26, 96-100 Skierniewice  
tel. 046 8348650, 8348660  
SOTRALENTZ NIP 534-00-26-811  
Nr KRS 0000141993  
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia  
Wysokość kapitału zakładowego 5 413 700 zł