

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 4A/14

## 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Przydomowe oczyszczalnie ścieków bytowo-gospodarczych, wykonane z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD)  
W-200A04SSWE, W-201A04SSWE, W-202A04SSWE, W-203A00SSWE

## 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego. wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Urządzenia do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych, typoszereg ACTIBLOC (Actibloc 4, Actibloc 5-6, Actibloc 7-8, Actibloc 9-12)

Identyfikacja: patrz oznaczenie na produkcie- numer seryjny i data produkcji na górze zbiornika

## 3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50

## 4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Sotralentz Sp. z o.o.  
ul. Unii Europejskiej 26  
96-100 Skierniewice

## 5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone wart. 12 ust. 2:

Nie dotyczy

## 6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 3

## 7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

CSTB, numer identyfikacyjny jednostki: 0679

**przeprowadził(a/-o) badania skuteczności oczyszczania i wydał(-a/-o) raport:** nr CAPE AT 09-021

ITB, numer identyfikacyjny jednostki: 1488

**przeprowadził(a/-o) badania trwałości i wydał(-a/-o) raport:** LK00-01651/14/R11NK

ITB, numer identyfikacyjny jednostki: 1488

**przeprowadził(a/-o) badania wodoszczelności i wydał(-a/-o) raport:** LFS01-651/14/R09NF

ITB, numer identyfikacyjny jednostki: 1488

**przeprowadził(a/-o) badania wytrzymałości i wydał(-a/-o) raport:** nr LK00-1651/13/R10NK

## 8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy

*Handwritten signature*

## 9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe			Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Skuteczność oczyszczania (wydajność)	Parametry badanej oczyszczalni (wydajność):			PN-EN 12566-3:2005+A1:2009
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dobowy ładunek substancji organicznych BZT<sub>5</sub>: 0,18 kg/d</li> <li>Dobowa przepustowość hydrauliczna dla badanego typu: 0,6 m<sup>3</sup>/d</li> </ul>			
Zawiesina : 97%				
ChZT : 92,4%				
BZT <sub>5</sub> : 97,8%				
Azot : 97,7%				
Typoszereg	Typ	Dobowy ładunek substancji organicznych BZT <sub>5</sub> (kg/d)	Dobowa przepustowość m <sup>3</sup> /d	
	Actibloc 4	0,24	0,6	
	Actibloc 5-6	0,36	0,9	
	Actibloc 7-8	0,48	1,2	
	Actibloc 9-12	0,72	1,8	
Wodoszczelność	Wynik pozytywny			
Wytrzymałość konstrukcji	Typ	Maksymalna dopuszczalna wysokość nasypu nad zbiornikiem	Wysokość wody gruntowej od posadowienia zbiornika	
	Actibloc 4	0,5 mb	1,20 mb	
	Actibloc 5-6			
	Actibloc 7-8			
	Actibloc 9-12			
Trwałość	Wynik pozytywny			


## 10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

**Jerzy Kucharski**

Dyrektor Operacyjny  
Skierniewice 14.05.2014




**SOTRALENTZ Sp. z o.o.**  
 ul. Unii Europejskiej 26, 96-100 Skierniewice  
 tel. 046 8348650, 8348660  
 NIP 534-00-26-811  
 Nr KRS 0000141993  
 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia  
 Wysokość kapitału zakładowego 5 413 700 zł